



# Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4»

Паспорт АКПИ.425513.003-01ПС

Сертификат соответствия № UA1.016.0030583-11 действителен до 10.03.2016 г.,

выдан Государственным центром сертификации МЧС Украины



## 1 НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4» ТУ 3 Украины 7183.012-92 предназначен для построения систем пожарной сигнализации и автоматики и служит для приема и обработки сигналов от четырех пожарных шлейфов, выработки сигналов оповещения и передачи сигналов и команд на другие устройства.

## 2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.425513.003-01	Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4»	1	
2. АКПИ.425513.003-01ПС	Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4». Паспорт	1	
3. АКПИ.425513.003-01РЭ	Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4». Руководство по эксплуатации	1	
4. АКПИ.425933.027	Комплект принадлежностей		
	Резистор CFR0W2J102	1	1 кОм±5% 0,5 Вт
	Резистор CFR0W2J392	4	3,9 кОм±5% 0,5 Вт
5.	Коммуникатор телефонный ТК-2/GSM-01		По отдельному заказу
6.	Блок реле БР-8		По отдельному заказу
7.	Аккумулятор 12 В 7 А·ч		По отдельному заказу

## 3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора приемно-контрольного пожарного «Варта-1/4» требованиям ТУ 3 Украины 7183.012-92 и действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на прибор.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок хранения прибора в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

3.4 Приборы, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ 3 Украины 7183.012-92 и настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию прибора. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного прибора или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

## 4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4» АКПИ.425513.003-01 заводской номер \_\_\_\_\_ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3 Украины 7183.012-92 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления \_\_\_\_\_

М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

## 5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/4» АКПИ.425513.003-01 заводской номер \_\_\_\_\_ упакован ОДО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Система управления качеством на предприятии сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2008  
ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS Certification

Original Approval Date: 22 November 2011

Certificate is valid until: 22 November 2014

Certificate Number: UA226739

## ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОДО «СКБ Электронмаш»

ул. Головна, 265Б,

г. Черновцы,

Украина 58018

тел/факс (03722) 40639

e-mail: spau@chelmash.com.ua

http://www.chelmash.com.ua