



ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ
«Варта-1/8-У2»



Паспорт АКПИ.425513.001-01ПС

Сертификат соответствия № UA1.016.0016745-06 действителен до 15.02.2011 г.,

016

выдан Государственным центром сертификации МЧС Украины

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/8-У2» ТУ 3 Украины 7183.012-92 предназначен для построения систем пожарной сигнализации и автоматики и служит для приема и обработки сигналов от восьми пожарных шлейфов, выработки сигналов оповещения и передачи сигналов и команд на другие устройства.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1. АКПИ.425513.001-01	Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/8-У2»	1	
2. АКПИ.425513.001-01ПС	Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/8». Паспорт	1	
3. АКПИ.425513.001-01РЭ	Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/8». Руководство по эксплуатации	1	
4.	Комплект ЗИП		
	Вставка плавкая ВП2Б-1-2А	3	
	Резистор CFR0W2J392	12	3,9 кОм±5% 0,5 Вт
	Резистор CFR0W2J202	12	2,0 кОм±5% 0,5 Вт
5. АКПИ.465649.004	Коммуникатор телефонный ТК2		По отдельному заказу
6. АКПИ.453743.008	Блок реле БР		По отдельному заказу

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора приемно-контрольного пожарного «Варта-1/8-У2» требованиям ТУ 3 Украины 7183.012-92 и действующей технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, а также требований к монтажу, приведенных в эксплуатационной документации на прибор.

3.2 Гарантийный срок эксплуатации прибора 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

3.3 Гарантийный срок хранения прибора в заводской упаковке предприятия-изготовителя 12 месяцев с даты изготовления при условии соблюдения правил хранения.

3.4 Приборы, у которых во время гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения правил эксплуатации и монтажа будет выявлено несоответствие требованиям ТУ 3 Украины 7183.012-92 и настоящего паспорта, заменяются или ремонтируются предприятием-изготовителем.

3.5 Запрещается любое вмешательство в схему или конструкцию прибора. При нарушении данного требования гарантии и ответственность изготовителя теряют силу независимо от срока нарушения.

3.6 Неописанные в настоящем паспорте гарантии, а также требования к наличию и выполнению не оговоренных в руководстве по эксплуатации технических характеристик недействительны.

3.7 За любой ущерб, вызванный нарушением правил эксплуатации и проверки, эксплуатацией неисправного прибора или неправильно выполненным монтажом системы пожарной сигнализации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/8-У2» АКПИ.425513.001-01 заводской номер _____ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 3 Украины 7183.012-92 и действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления _____

М. П.

(личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Прибор приемно-контрольный пожарный «Варта-1/8-У2» АКПИ.425513.001-01 заводской номер _____ упакован ОАО «СКБ Электронмаш» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ должность

_____ личная подпись

_____ расшифровка подписи

_____ год, месяц, число

Система управления качеством на предприятии сертифицирована в соответствии с требованиями стандарта ISO 9001:2000

TNO CERTIFICATION BV, THE NEDERLANDS.

Certificate Expiry 18 August 2008

Certificate number S2005.6149/01

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОАО «СКБ Электронмаш»

ул. Головна, 265Б,

г. Черновцы,

Украина 58018

тел./факс (03722) 40639

e-mail: chelmash@cv.ukrtel.net

http://www.chelmash.com.ua